

THỐNG KÊ
CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ CHO THUÊ TRỌ CÒN TỒN TẠI VỀ PCCC

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Quy mô	Thời điểm đi vào hoạt động		Nhà trọ	Nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nhà trọ	Đảm bảo điều kiện an toàn PCCC	Tồn tại vi phạm về xây dựng	Tồn tại vi phạm về PCCC và CNCH	Khả năng khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH	Ghi chú
				Hoạt động trước Nghị định 136/NĐ-CP	Hoạt động sau Nghị định 136/NĐ-CP							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
1	Nhà trọ Giáp Văn Chung	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
2	Nhà trọ Vũ Thị Hồng Máy	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
3	Nhà trọ cao cấp Thương Thương	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
4	Nhà trọ Nguyễn Văn Duy	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
5	Nhà trọ Hoàng Công Đoàn	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
6	Nhà trọ Trần Văn Mai	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
7	Nhà trọ Đồng Quê	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
8	Nhà trọ Hải Anh	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	

9	Nhà trọ Hoàng Công Hà	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
10	Nhà trọ Tuyết Dương	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
11	Nhà trọ Hồng Hạnh	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
12	Nhà trọ Nguyễn Văn Mạnh	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
13	Nhà trọ Hoàng Thị Tĩnh (Hoàng Công Năng)	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
14	Nhà trọ Mây Đức	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
15	Nhà trọ Nguyễn Thị Toán	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
16	Nhà trọ Hoa Duy	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
17	Nhà trọ Minh Quân 2	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
18	Nhà trọ Nguyễn Tuấn Quỳnh	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
19	Nhà trọ Hoàng Công Mẫn	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
20	Nhà trọ Nguyễn Văn Minh	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
21	Nhà trọ Nguyễn Vũ Hào	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
22	Nhà trọ Liên Chương	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	

23	Nhà trọ Việt Kiều	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
24	Nhà trọ Thân Tư	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
25	Nhà trọ Nguyễn Văn Chính	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
26	Nhà trọ Nguyễn Kim Thêm	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
27	Nhà trọ Minh Quân 1	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
28	Nhà trọ Trịnh Hoàng Đạo	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
29	Nhà trọ Quỳnh Anh	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
30	Nhà trọ Hoa Dương	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
31	Nhà trọ Nguyễn Hữu Cảnh	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
32	Nhà trọ Hoàng Công Đoàn	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
33	Nhà trọ Hoan Luân	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
34	Nhà trọ Hiền Truyền	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
35	Nhà trọ Sơn Thủy	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
36	Nhà trọ Nguyễn Văn Vệ	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	

37	Nhà trọ An Trí	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
38	Nhà trọ Nguyễn Văn Tuyên	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng	x					Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	Khó	
39	Nhà trọ 88	Xã Tăng Tiến	7 tầng	x		x				Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín.	
40	Nhà trọ Phương Trang 2	Xã Tăng Tiến	7 tầng	x		x				Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín.	
41	Nhà trọ Thiệp Dược	Xã Tăng Tiến	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy, kích thước thang không đảm bảo; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín và đảm bảo kích thước.	

42	Nhà nghỉ trọ 626	Xã Tăng Tiến	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất	
43	Nhà trọ Hồng Hạnh	Xã Tăng Tiến	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất	
44	Nhà trọ Hưng Huyền	Xã Tăng Tiến	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Chưa có thang thứ 2	Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất.	Có hành lang bên

45	Nhà ở 8 tầng	Xã Tăng Tiến	8 tầng	x		x				Thang trong nhà là thang hồ		Đã TD-NT
46	Nhà trọ Vũ Trí Lâm	Xã Tăng Tiến	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Chưa có thang thứ 2	Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất.	
47	Nhà trọ Hải Huệ	Xã Tăng Tiến	7 tầng	x		x				Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất	

48	Nhà trọ A1	Xã Tăng Tiến	7 tầng	x		x				Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất
49	Nhà trọ May Mẫn	Xã Tăng Tiến	7 tầng	x		x				Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất
50	Nhà trọ Bình Duy Khiêm	Xã Tăng Tiến	7 tầng		x		x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy;	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín.

51	Nhà trọ Hoàng Đào	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ riêng biệt; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất
52	Nhà trọ Hoắc Công Liên	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2; Nhà trong ngõ nhỏ cách đường lớn khoảng 60m	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất; Nhà trong ngõ sâu.
53	Nhà trọ D10	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín.

54	Nhà trọ Nguyễn Quang Quy	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín.
55	Nhà trọ Bình Minh	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất
56	Nhà trọ Hoàng Công Đoàn	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2; Nhà trong ngõ nhỏ cách đường lớn khoảng 50m	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Nhà trong ngõ sâu.

57	Nhà trọ Nguyễn Thị Lại	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2; Nhà trong ngõ nhỏ cách đường lớn khoảng 20m	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất; Nhà trong ngõ nhỏ.
58	Nhà trọ Nguyễn Văn Đức	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín.
59	Nhà trọ Hoàng Công Tuyên	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ riêng biệt; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất

60	Nhà trọ Đông Ly	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất	
61	Nhà trọ Trần Văn Sa	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2		
62	Nhà trọ Xuân Phúc	Xã Vân Trung	7 tầng	x			x			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	Khó điều chỉnh thang bộ hiện tại thành thang kín. Thang ngoài nhà khó thiết kế đảm bảo kích thước do xây dựng hết diện tích đất	
63	Nhà trọ Minh Thống	TDP My Điền 1, Phường Nénh	7 tầng		X	X				X	Có	
64	Nhà trọ Mỹ Lan	TDP My Điền 1, Phường Nénh	8 tầng	X			X			X	Có	

65	Nhà trọ Nguyễn Văn Cường	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng	X			X			X	Khó khắc phục	
66	Nhà trọ Anh Tuấn	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng	X			X			X	Khó khắc phục	
67	Nhà trọ Nguyễn Văn Sơn	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng	X			X			X	Khó khắc phục	
68	Nhà trọ hưng huệ	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng	X			X			X	Khó khắc phục	
69	Nhà trọ Mạnh Hùng	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng	X		X				X	Khó khắc phục	
70	Nhà trọ Thành Thế	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng		X		X			X	Có	
71	Nhà trọ Toàn Tâm	TDP My Điền 2, Phường Nénh	9 tầng		X		X			X	Có	
72	Nhà trọ Ngọc Hải	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng		X		X			X	Có	
73	Nhà trọ VIB	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng		X		X			X	Có	
74	Nhà trọ Thân Đức Vinh	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng	X			X			X	Khó khắc phục	
75	Nhà trọ Đoàn Cảnh Trường (A-Z)	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng	X		X				X	Có	
76	Nhà trọ Anh Dũng	TDP My Điền 2, Phường Nénh	7 tầng		X	X				X	Có	
77	Nhà trọ Thân Văn Giới	TDP My Điền 3, Phường Nénh	7 tầng	X			X			X	Khó khắc phục	
78	Nhà trọ Dương Thị Viện	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng	9 tầng	x		x				chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	Có	
79	Nhà trọ Dương Ngọc Chí	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng	07 tầng	x		x				chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	Có	
80	Nguyễn Văn Chín	Ngọc Liễn, Châu Minh	05 tầng, 12 phòng trọ, diện tích 100m2/sàn				x			x	+ Không đủ số lượng lối thoát nạn. + Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	Có khả năng khắc phục

81	Nguyễn Duy Dũng	Ngọc Liễn, Châu Minh	6 tầng, 20 phòng trọ, diện tích 120m2/sàn		x	x				+ Không đủ số lượng lối thoát nạn. + Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	Có khả năng khắc phục	
82	Ngô Thị Sinh	Ngọc Liễn, Châu Minh	6 tầng, 12 phòng trọ, diện tích 120m2/sàn		x		x			+ Không đủ số lượng lối thoát nạn. + Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	Có khả năng khắc phục	
83	Nguyễn Văn Sứng	Ngọc Liễn, Châu Minh	05 tầng, 08 phòng trọ, diện tích 125m2/sàn		x		x			+ Không đủ số lượng lối thoát nạn. + Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	Có khả năng khắc phục	
84	Nguyễn Văn Vinh	Ngọc Liễn, Châu Minh	5 tầng, 07 phòng trọ, diện tích 80m2/sàn		x		x			+ Không đủ số lượng lối thoát nạn. + Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	Có khả năng khắc phục	

85	Đào Thị Hà	Mai Hạ, Mai Đình	4 tầng nổi, 01 tầng hầm, 20 phòng trọ, diện tích 400m ² /sàn		x		x			+ Không đủ số lượng lối thoát nạn.	Có khả năng khắc phục
86	Đào Bá Thế	Mai Hạ, Mai Đình	5 tầng, 09 phòng trọ, diện tích 100m ² /sàn		x		x			+ Không đủ số lượng lối thoát nạn. + Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	Có khả năng khắc phục
87	Đào Bá Khu	Mai Hạ, Mai Đình	3 tầng, 14 phòng trọ, diện tích 130m ² /sàn		x		x			+ Không đủ số lượng lối thoát nạn.	Có khả năng khắc phục
88	Lê Thị Hoa	Mai Hạ, Mai Đình	4 tầng, 14 phòng trọ, diện tích 70m ² /sàn		x		x			+ Không đủ số lượng lối thoát nạn.	Có khả năng khắc phục

89	Nhà trọ Lưu Văn Định	TDP Đồng 3, TT Kép, Lạng Giang	8P, 1 tầng 400m ³	X		X				Đường giao thông dành cho xe chữa cháy bị hạn chế	Không có khả năng khắc phục. Do đường nhỏ một bên nhà ở giáp với sông Kênh giữa
90	Nhà trọ Trần Đăng Phúc	TDP Đồng 3, TT Kép, Lạng Giang	10P, 1 tầng 600m ³		X	X				Đường giao thông dành cho xe chữa cháy bị hạn chế	Không có khả năng khắc phục. Do đường nhỏ một bên nhà ở giáp với sông Kênh giữa
91	Nhà trọ Đoàn Văn Sỹ	TDP Đồng 3, TT Kép, Lạng Giang	10P 1 tầng 600m ³	X		X				Đường giao thông dành cho xe chữa cháy bị hạn chế	Không có khả năng khắc phục. Do đường nhỏ một bên nhà ở giáp với sông Kênh giữa

92	Nhà trọ Thăng Hiên	TDP Vôi, TT Vôi, Lạng Giang	Nhà cấp 4, có 05 phòng trọ, 240m ³	X						Đường giao thông dành cho xe chữa cháy bị hạn chế	Không có khả năng khắc phục. Do nhà trọ có từ lâu, các hộ dân xung quanh xây dựng công trình nhà ở về sau, đường giao thông trật hẹp
93	Nhà trọ Đỗ Duy Quý	TDP Toàn Mỹ, TT Vôi, Lạng Giang	Nhà cấp 4, có 06 phòng trọ, 640m ²	X						Đường giao thông dành cho xe chữa cháy bị hạn chế	Không có khả năng khắc phục. Do nhà trọ có từ lâu, các hộ dân xung quanh xây dựng công trình nhà ở về sau, đường giao thông trật hẹp

94	Nhà trọ Nguyễn Ngọc Long	TDP Toàn Mỹ, TT Vôi, Lạng Giang	Nhà cấp 4, có 07 phòng trọ, 600m ³	X			X			Đường giao thông dành cho xe chữa cháy bị hạn chế	Không có khả năng khắc phục. Do nhà trọ có từ lâu, các hộ dân xung quanh xây dựng công trình nhà ở về sau, đường giao thông trật hẹp	
95	Nhà trọ Nguyễn Thị Phụng	Thôn 284, xã Quế Nham, huyện Tân Yên	1 tầng	x		x		x		Tồn tại vi phạm về giao thông		Cơ sở đi vào hoạt động kinh doanh từ năm 2007
96	Hoàng Thị Duyên	Tân Phụng	3	X		X				X	Có khả năng khắc phục	
97	Hoàng Văn Sang	Tân Phụng	3	X		X			X	X	Có khả năng khắc phục	

98	Đỗ Thúy Hòa	168, đê Chi Ly 1	4 tầng, mỗi sàn 120m ² , 12 phòng	X		X				Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố	Có thể khắc phục được
99	Trịnh Văn Bắc	150, đê Chi Ly 1	4 tầng, mỗi sàn 120m ² , 12 phòng	X		X			K	Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố	Có thể khắc phục được
100	Nguyễn Thị Mai	04, Xương Giang, phường Trần Phú	4 tầng, mỗi sàn khoảng 350m ² , 22 phòng	X		X		X	K	Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố	Có thể khắc phục được
101	Nhà trọ Nguyễn Thị Hiến	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Phường Thọ Xương - Hà Vị 1	3 tầng, 30 phòng, 100m ² /sàn			X	X		Không có cầu thang bộ thứ 2	Không có lối thoát nạn thứ 2, Chưa trang bị đủ phương tiện PCCC	Có khả năng khắc phục
102	Nhà trọ Nguyễn Kim Doanh	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Phường Thọ Xương - Hà Vị 1	01 dãy, 03 tầng, 110m ² /sàn, 24 phòng			X	X		Chỉ có 01 cầu thang bộ	Không có 2 lối thoát nạn, Chưa trang bị đủ phương tiện PCCC	Có khả năng khắc phục
103	Nhà trọ Nguyễn Thanh Phong	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Phường Thọ Xương - Hà Vị 1	03 tầng, 20 phòng, 90m ² /sàn			X	X		Chỉ có 01 cầu thang bộ	Không có 2 lối thoát nạn, Chưa trang bị đủ phương tiện PCCC	Có khả năng khắc phục

104	Nhà trọ Nguyễn Hữu Thằng	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Phường Thọ Xương - Hà Vị 1	02 dãy, mỗi dãy 03 tầng, 120m2/sà n/dãy, 42 phòng	X		X				Chưa trang bị đủ phương tiện PCCC	Có khả năng khắc phục
105	Nhà trọ Lê Văn Bảy 1	Số 1 đường Nguyễn Hồng, phường Ngô Quyền	nhà 5 tầng, diện tích tổng 76,5m2; 14 phòng trợ;	X		X			Không	Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, chưa có cầu thang thoát nạn thứ 2	Có khả năng khắc phục
106	Nhà trọ Lê Văn Bảy 2	số 27, làn 2, đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền	nhà 4 tầng, diện tích tổng 76,5m2; 12 phòng trợ;	X		X			Không	Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy, chưa có cầu thang thoát nạn thứ 2	có
107	Nguyenkhacminh	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1	3 tầng, 18 phòng,			x		chưa	không	chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	có thể khắc phục
108	NGUYỄN VĂN PHẤN	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1	3 tầng, 12 phòng, 24 0m2			x		Chưa	Không	chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	có thể khắc phục
109	Nhà trọ Đào Ngọc Quảng	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1	4 tầng, 19 phòng, 400m2			x		Chưa	Không	chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	Có thể khắc phục
110	Nhà trọ Đào Ngọc Quy	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1	3 tầng, 14 phòng, 160m2			x		Chưa	Không	chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	Có thể khắc phục

111	Nhà trọ Lý Thị Xoan	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê - Song Khê 1	5 tầng, 8 phòng, 200m2								chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	Có thể khắc phục
112	Nhà trọ Hoàng Sỹ Chung	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê - Song Khê 1	3 tầng, 8 phòng, 110m2								chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	Có thể khắc phục
113	Nhà trọ Nguyễn Văn Hùng	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê - Song Khê 1	4 tầng, 21 phòng, 140m2/1s an								chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	Có thể khắc phục
114	Nhà trọ Nguyễn Khắc Thi	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê - Song Khê 1	3 tầng, 15 phòng, 160m2								chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	Có thể khắc phục
115	Nhà trọ Đào Hữu Hoà	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê - Song Khê 1	5 tầng, 44 phòng, 200m2								chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC	Khó khắc phục
116	Nhà trọ - Lê Thị Chính	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê - Liêm Xuyên	01 tầng nổi, diện tích 100m2/sà n; 06 phòng trọ								Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)	Có khả năng khắc phục tồn tại vi phạm về PCCC

117	Nguyễn Văn Quân	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê - Liêm Xuyên	01 tầng nổi, diện tích 85m2/sàn ; 05 phòng trọ; 01 tầng để ở gia đình 01 tầng cho thuê trọ	X		X				Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)	Có khả năng khắc phục tồn tại vi phạm về PCCC
118	Nhà trọ Hoàng Văn Chỉnh	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê - Liêm Xuyên	01 tầng nổi, diện tích 80m2/sàn ; 05 phòng trọ	X			X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn),Vi phạm về giao thông cho xe chữa cháy	Có khả năng khắc phục tồn tại vi phạm về PCCC
119	Nhà trọ Vũ Thị Nghiêm	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê - Liêm Xuyên	3 tầng nổi, diện tích 90m2/sàn ; 14 phòng trọ	X		X				Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)	Có khả năng khắc phục tồn tại vi phạm về PCCC
120	Nhà trọ Đỗ Thị Trang	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang Xã Song Khê - Liêm Xuyên	4 tầng nổi, diện tích 85m2/sàn ; 12 phòng trọ			X	X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)	Có khả năng khắc phục tồn tại vi phạm về PCCC

121	Nhà trọ Lục Tiểu Hồng	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Liêm Xuyên	2 tầng nội, diện tích 150m ² /sà n; 22 phòng trọ		X	X				Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)	Có khả năng khắc phục tồn tại vi phạm về PCCC
122	Nhà trọ Thân Ngọc Hà	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Liêm Xuyên	3 tầng nội, diện tích 270m ² /sà n; 27 phòng trọ		X	X				Vi phạm về giao thông cho xe chữa cháy	Có khả năng khắc phục tồn tại vi phạm về PCCC
123	Nhà trọ Nguyễn Thị Oát	TDP Hùng Lãm 3 - Phường Hồng Thái - thị xã Việt Yên	05 tầng, diện tích 110 m ² /tầng; có 15 phòng cho thuê trọ		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động	
124	Nhà trọ Nguyễn Văn Khá	TDP Hùng Lãm 2 - Phường Hồng Thái - thị xã Việt Yên	05 tầng, diện tích 220 m ² /tầng; có 46 phòng cho thuê trọ	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động	

125	Nhà trọ Nguyễn Thị Lan	TDP Hùng Lâm 1 - Phường Hồng Thái - thị xã Việt Yên	5 tầng; diện tích 110 m ² /tầng; có 30 phòng cho thuê trọ	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
126	Nhà trọ Hùng Cường	TDP Nội Ninh - Phường Ninh Sơn - Thị xã Việt Yên	06 tầng; diện tích 170 m ² /tầng; có 30 phòng cho thuê trọ		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
127	Nhà trọ Nguyễn Huy Sáng	TDP Dục Quang - Phường Bích Động - thị xã Việt Yên	05 tầng; diện tích 68 m ² /tầng, có 11 phòng cho thuê	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
128	Nhà trọ Nguyễn Mạnh Thắng	TDP Dục Quang - Phường Bích Động - thị xã Việt Yên	5 tầng; diện tích 90 m ² /tầng, có 12 phòng cho thuê	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

129	Nhà trọ Bích Động	TDP số 1 - Phường Bích Động - thị xã Việt Yên	6 tầng; diện tích 220 m ² /tầng, có 50 phòng cho thuê	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
130	Nhà Trọ Hoàng Công Đăng	Trung Đồng Vân Trung	5 tầng, 45 phòng; 240m ²	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
131	Nhà Trọ Hoàng Công Nhượng	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 28 phòng; 115m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
132	Nhà Trọ Hoàng Công Tuấn	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 47 phòng; 300m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
133	Nhà Trọ Nguyễn Văn Kê	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 69 phòng; 220m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

134	Nhà Trọ Nguyễn Văn Nhượng	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 50 phòng; 20 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
135	Nhà Trọ Hoàng Công Tĩnh	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 28 phòng; 10 0m2				X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
136	Nhà Trọ Vũ Ngọc Hùng	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 45 phòng; 23 0m2				X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
137	Nhà Trọ Hoàng Công Sửa	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 21 phòng; 18 0m2				X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
138	Nhà Trọ Hoàng Công Triệu	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 43 phòng; 26 0m2				X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
139	Nhà Trọ Hoàng Thị The	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 40 phòng; 18 0m2				X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

140	Nhà Trọ Nguyễn Văn Lữ	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 20 phòng; 80 m ²		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
141	Nhà Trọ Hoàng Công Lượng	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 32 phòng; 130 m ²		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
142	Nhà Trọ Nguyễn Thị Uyên	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 65 phòng; 230 m ²	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
143	Nhà Trọ Nguyễn Văn Sinh	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 22 phòng; 100 m ²		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
144	Nhà trọ Hoắc Công Thuận	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 39 phòng; 220 m ²		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
145	Nhà trọ Hoàng Công Thế	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 29 phòng; 120 m ²		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

146	Nhà trọ Vũ Thị An	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 70 phòng; 320m ²	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
147	Nhà trọ Hoắc Công Triển	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 15 phòng; 60m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
148	Nhà trọ Hoắc Công Vàng	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 22 phòng; 90m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
149	Nhà trọ Nguyễn Văn Tiến	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 40 phòng; 210m ²			X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
150	Nhà trọ Vũ Văn Hồng	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 45 phòng; 150m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
151	Nhà trọ Vũ Văn Điền	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 15 phòng; 100m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

152	Nhà trọ Vũ Văn Nam	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 49 phòng; 150m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
153	Nhà trọ Hà Huy Bắc	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 38 phòng; 180m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
154	Nhà trọ Vũ Lâu	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 21 phòng; 200m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
155	Nhà trọ Hoàng Công Liêm	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 49 phòng; 200m ²		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
156	Nhà trọ Nguyễn Văn Hay	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 30 phòng; 140m ²		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
157	Nhà trọ Hoàng Công Niêm	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 30 phòng; 160m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

158	Nhà trọ Vũ Văn Hương	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 47 phòng; 20 0m2	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
159	Nhà trọ Vũ Văn Nhiều	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 20 phòng; 10 0m2			X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
160	Nhà trọ Nguyễn Chí Thanh	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 15 phòng; 10 0m2			X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
161	Nhà trọ Nguyễn Văn Phương	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 35 phòng; 20 0m2	X				X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
162	Nhà trọ Nguyễn Thị Yên	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 44 phòng; 20 0m2			X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
163	Hoàng Công Lục	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 40 phòng; 22 0m2			X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

164	Nhà trọ Hoàng Công Tỉnh	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 26 phòng; 150m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
165	Nhà trọ Hoàng Công Hiệp	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 45 phòng; 200m2	X		x				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
166	Nhà trọ Vũ Văn Cường	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 20 phòng; 120m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
167	Nguyễn Văn Mạnh	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 84 phòng; 280m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
168	Nhà trọ Hoàng Công Khôi	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 21 phòng; 96m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
169	Nhà trọ Vũ Văn Khuy	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 26 phòng; 120m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

170	Nhà trọ Nguyễn Văn Đức	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 25 phòng; 110m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
171	Nhà trọ Nguyễn Thị Lán	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 20 phòng; 100m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
172	Nhà trọ Nguyễn Văn Tiếp	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 26 phòng; 120m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
173	Nhà trọ Hoàng Công Tích	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 25 phòng; 130m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
174	Nhà trọ Hoắc Công Chờ	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 28 phòng; 117m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
175	Nhà trọ Hoàng Công Đăng	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 21 phòng; 100m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

176	Nhà trọ Hoàng Công Hiệu	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 12 phòng; 100m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
177	Nhà trọ Vũ Xuân Thanh	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 32 phòng; 200m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
178	Nhà trọ Vũ Văn Vịnh	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 37 phòng; 170m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
179	Nhà trọ Hoắc Công Sách	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 16 phòng; 80m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
180	Nhà trọ Nguyễn Văn Được	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 25 phòng; 100m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
181	Nhà trọ Hoàng Công Hà	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 43 phòng; 180m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

182	Nhà trọ Hoàng Công Đặng	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 24 phòng; 12 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
183	Nhà trọ Nguyễn Thu Hương	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 49 phòng; 20 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
184	Nhà trọ Nguyễn Văn Hợp	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 27 phòng; 14 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
185	Nhà trọ Vũ Văn Biển	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 27 phòng; 13 0m2			X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
186	Nhà trọ Vũ Văn Giang	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 18 phòng; 10 0m2			X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
187	Nhà trọ VŨ Thị Nhân	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 20 phòng; 10 0m2			X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

188	Nhà trọ Vũ Quang Đông	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 16 phòng; 10 0m2	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
189	Nhà trọ Nguyễn Văn Cần	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 24 phòng; 12 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
190	Nhà trọ Nguyễn Thị Vân	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 54 phòng; 36 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
191	Nhà trọ Hoàng Công Duyên	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 29 phòng; 16 5m2			X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
192	Nhà trọ Hoàng Công Hưng	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 46 phòng; 30 0m2			X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
193	Nhà trọ Nguyễn Minh Nguyệt	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 13 phòng; 10 0m2			X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

194	Nhà trọ Hoàng Công Thường	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 68 phòng; 320m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
195	Nhà trọ Nguyễn Văn Ngắm	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 42 phòng; 150m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
196	Nhà trọ Hoàng Công Mừng	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 35 phòng; 200m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
197	Nhà trọ Vũ Văn Hay	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 61 phòng; 250m ²		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
198	Nhà trọ Vũ Văn Phúc	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 44 phòng; 200m ²		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
199	Nhà trọ Hoàng Công Tuấn	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 20 phòng; 90m ²		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

200	Nhà trọ Nguyễn Văn Kê	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 28 phòng; 13 0m2		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
201	Nhà trọ Hoàng Công Hòa	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 26 phòng; 22 0m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
202	Nhà trọ Nguyễn Văn Phạm	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 90 phòng; 39 0m2	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
203	Nhà trọ Nguyễn Văn Đoan	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 24 phòng; 15 0m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
204	Nhà trọ Nguyễn Văn Ninh	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 49 phòng; 19 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
205	Nhà trọ Hoàng Công Tuyên	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 105 phòng; 32 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

206	Nhà trọ Nguyễn Văn Đăng	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 50 phòng; 300m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
207	Nhà trọ Hoàng Công Biền	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 86 phòng; 300m ²	X		x				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
208	Nhà trọ Nguyễn Văn Đê	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 30 phòng; 200m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
209	Nhà trọ Hoàng Công Đoạn	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 20 phòng; 100m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
210	Nhà trọ Hoắc Công Sự	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 40 phòng; 240m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
211	Nhà trọ Hoàng Thị Xuân	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 9 phòng; 50m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

212	Nhà trọ Lương Công Thụ	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 33 phòng; 16 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
213	Nhà trọ Hoàng Công Đệ	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 20 phòng; 10 0m2		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
214	Nhà trọ Lãng Văn Thơ	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 30 phòng; 15 0m2	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
215	Nhà trọ Hoắc Công Cẩn	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 32 phòng; 15 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
216	Nhà trọ Nguyễn Văn Dần	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 19 phòng; 20 0m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
217	Nhà trọ Hoàng Công Thà	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 30 phòng; 12 0m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

218	Nhà trọ Hoàng Công Nghiệp	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 64 phòng; 20 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
219	Nhà trọ Hoàng Công Trung	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 40 phòng; 20 0m2			X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
220	Nhà trọ Nguyễn Văn Dũng	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 32 phòng; 12 0m2			X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
221	Nhà trọ Nguyễn Văn Minh	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 30 phòng; 17 0m2			X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
222	Nhà trọ Hoắc Thị May	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 40 phòng; 35 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
223	Nhà trọ Hoàng Công Lâm	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 50 phòng; 33 0m2			X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

224	Nhà trọ Vũ Văn Minh	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 25 phòng; 10 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
225	Nhà trọ Vũ Văn Năm	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 52 phòng; 20 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
226	Nhà trọ Hoàng Công Xây	Trung Đồng, Vân Trung	6 tầng, 80 phòng; 35 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
227	Nhà trọ Nguyễn Văn Bạo	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 28 phòng; 13 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
228	Nhà trọ Hoàng Công Ý	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 45 phòng; 20 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
229	Nhà trọ Hoàng Công Thắng	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 40 phòng; 30 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

230	Nhà trọ Nguyễn Văn Cao	Trung Đồng, Vân Trung	5 tầng, 40 phòng; 200m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
231	Nhà trọ Nguyễn Văn Oanh	Vân Cốc 1, Vân Trung	5 tầng, 25 phòng; 120M ² m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
232	Nhà trọ Bùi Thế Sinh	Vân Cốc 1, Vân Trung	5 tầng, 22 phòng; 100m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
233	Nhà trọ Bùi Thế Tuấn	Vân Cốc 1, Vân Trung	5 tầng, 15 phòng; 70m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
234	Nhà trọ Trần Thế Đôn	Vân Cốc 1, Vân Trung	5 tầng, 15 phòng; 72m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
235	Nhà trọ Thân Đức Hòa	Vân Cốc 1, Vân Trung	5 tầng, 15 phòng; 72m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

236	Nhà trọ Nguyễn Hữu Sanh	Vân Cốc 2, Vân Trung	5 tầng, 16 phòng; 90 m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
237	Nhà trọ Ngô Văn	Vân Cốc 2, Vân Trung	5 tầng, 30 phòng; 140 m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
238	Nhà trọ Nguyễn Thị Hạt	Vân Cốc 2, Vân Trung	5 tầng, 16 phòng; 90 m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
239	Nhà trọ Nguyễn Thị Nhàn	Vân Cốc 2, Vân Trung	5 tầng, 29 phòng; 140 m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
240	Nhà trọ Nguyễn Thế Nam	Vân Cốc 2, Vân Trung	6 tầng, 36 phòng; 150 m ²		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
241	Nhà trọ Dương Ngô Hải	Vân Cốc 3, Vân Trung	5 tầng, 20 phòng; 100 m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

242	Nhà trọ Nguyễn Quang Phương	Vân Cốc 3, Vân Trung	5 tầng, 25 phòng; 120m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
243	Nhà trọ Trần Thị Hợi (Hoàn)	Vân Cốc 3, Vân Trung	6 tầng, 78 phòng; 400m2		X	X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
244	Nhà trọ Dương Thị Hồng Thơ	Vân Cốc 3, Vân Trung	5 tầng, 35 phòng; 150m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
245	Nhà trọ Dương Thị Thi	Vân Cốc 3, Vân Trung	6 tầng, 60 phòng; 220m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
246	Nhà trọ Nguyễn Văn Luyện(chết)	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 12 phòng; 70m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
247	Nhà trọ Dương Ngô Tiến	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 15 phòng; 80m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

248	Nhà trọ Dương Ngô Sơn	Vân Cốc 4, Vân Trung	6 tầng, 20 phòng; 25 m ²	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
249	Nhà trọ Dương Ngô Sơn	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 17 phòng; 11 0m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
250	Nhà trọ Dương Thị Uyên	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 10 phòng; 20 m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
251	Nhà trọ Nguyễn Văn Lộc	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 22 phòng; 15 0m ²	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
252	Nhà trọ Nguyễn Quang Luyến	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 39 phòng; 21 0m ²			X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
253	Nhà trọ Hoàng Văn Phương	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 19 phòng; 12 0m ²			X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

254	Nhà trọ Dương Thị Lụa	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 27 phòng;30 m2	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
255	Nhà trọ Hoàng Văn Quyền	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 17 phòng;10 0m2	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
256	Nhà trọ Dương Ngô Hương	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 45 phòng;28 0m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
257	Nhà trọ Dương Văn Túc	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 28 phòng;11 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
258	Nhà trọ Nguyễn Văn Mạnh	Vân Cốc 4, Vân Trung	5 tầng, 22 phòng;10 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
259	Nhà trọ Nguyễn Tuấn Anh	Trúc Tay, Vân Trung	5 tầng, 45 phòng;20 0m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

260	Nhà trọ Nguyễn Văn Anh	Bài Xanh Vân Trung	5 tầng, 36 phòng; 28 0m2		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
261	Nhà trọ Nguyễn Văn Cảnh	Trúc Tay, Vân Trung	5 tầng, 24 phòng; 10 0m2	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
262	Hoàng Hải Quân	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 120m2, 28 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
263	Nguyễn Văn Lập	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 23 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
264	Hoàng Công Vương	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 110m2, 22 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
265	Hoàng Công Sỹ	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 350m2, 63 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

266	Hoàng Công Phan	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 270m2, 50 phòng		x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
267	Nguyễn Thị Soát	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 20 phòng		x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
268	Hoàng Công Sức	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 120m2, 24 phòng		x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
269	Hoàng Thị Hoài	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 170m2, 37 phòng		x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
270	Hoàng Công Diện	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 120m2, 24 phòng		x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
271	Hoàng Công Giáp	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 115m2, 34 phòng		x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

272	Hoàng Công Tráng	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 150m2, 41 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
273	Hoàng Công Hào	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 220m2, 49 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
274	Nguyễn Thị Thương	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 180m2, 38 phòng		x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
275	Nguyễn Văn Nghị	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 124m2, 24 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
276	Nguyễn Văn Dũng	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 650m2, 126 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
277	Hoàng Công Xuân	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 10 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

278	Lê Đức Thành	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 200m2, 51 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
279	Hoàng Công Nguyễn	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 23 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
280	Phạm Công Phong	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 180m2, 50 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
281	Phạm Công Chức	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 300m2, 78 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
282	Vũ Văn Quang	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 400m2, 127 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
283	Nguyễn Văn Hùng	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 150m2, 41 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

284	Nguyễn Văn Thát	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 260m2, 42 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
285	Hoàng Công Phan	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 120m2, 24 phòng		x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
286	Hoàng Công Quảng	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 24 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
287	Nguyễn Văn Khương	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 120m2,27 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
288	Hoàng Công Tuyên	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 150m2, 42 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
289	Nguyễn Thị Sâm	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 100m2,24 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

290	Hoàng Công Chuân	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 120m2, 21 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
291	Hoàng Công Thụy	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 18 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
292	Nguyễn Văn Minh	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 400m2, 100 phòng	x						Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
293	Hoàng Công Nhuận	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 210m2, 60 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
294	Hoàng Công Thuận	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 200m2, 48 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
295	Hoàng Công Đạo	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 400m2, 84 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

296	Hoàng Công Khang	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 150m2, 38 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
297	Hoàng Công Phan	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 20 phòng		x	x				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
298	Nguyễn Văn Đồng	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 200m2, 43 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
299	Hoàng Công Chúc	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 200m2, 44 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
300	Hoàng Công Nhật	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 27 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
301	Nguyễn Văn Tuyên	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 350m2, 147 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

302	Nguyễn Văn Mạnh	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 120m2, 42 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
303	Hoắc Công Năng	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 200m2, 58 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
304	Nguyễn Văn Long	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 20 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
305	Hoàng Công Hưng	Núi Hiều, Quang Châu	5 tầng, 250m2, 60 phòng			x	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
306	Nguyễn Quốc Hiệp	Tam Tầng, Quang Châu	5 tầng, 150m2, 27 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
307	Hoàng Thị Hằng	Tam Tầng, Quang Châu	5 tầng, 120m2,24 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

308	Nguyễn Văn Tường	Tam Tầng, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 24 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
309	Nguyễn Thị Hợi	Tam Tầng, Quang Châu	5 tầng, 120m2, 24 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
310	Nguyễn Đình Dương	Tam Tầng, Quang Châu	5 tầng, 120m2, 24 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
311	Lê Văn Việt	Tam Tầng, Quang Châu	5 tầng, 220m2, 33 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
312	Nguyễn Thị Lụa	Tam Tầng, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 14 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
313	Nguyễn Đức Kim	Tam Tầng, Quang Châu	5 tầng, 100m2, 20 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

314	Nguyễn Văn Hiếu	Tam Tầng, Quang Châu	5 tầng, 120m2, 15 phòng	x		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
315	Nguyễn Xuân Huyền	Tam Tầng - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 120m2, 46 phòng	x		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
316	Nguyễn Thị Cùa	Tam Tầng - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 120m2, 36 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
317	Nguyễn Trọng Thắng	Quang Biều - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 160m2, 32 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
318	Nguyễn Quang Lĩnh	Tam Tầng - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 90m2, 26 phòng	x		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
319	Nguyễn Văn Toán	Quang Biều - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 130m2, 30 phòng	x		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

320	Nguyễn Trọng Phú	Quang Biều - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 130m2, 30 phòng	x		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
321	Nguyễn Văn Lương	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 100m2, 18 phòng	x		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
322	Nguyễn Thị Nga	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 100m2, 18 phòng	x		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
323	Trần Văn Bằng	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 144m2, 28 phòng	x		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
324	Nguyễn Trọng Tấn	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 80m2, 9 phòng	x		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
325	Nguyễn Thị Ngoan	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 140m2, 21 phòng	x		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

326	Nguyễn Quang Quyền	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	5 tầng, 110m2, 20 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
327	Nguyễn Thị Độ	Đình cả, Quảng Minh	5 tầng, 110m2, 24 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
328	Hoàng Thị Huru	Núi Hiều - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	6 tầng, 120m2, 30 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
329	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Núi Hiều - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	6 tầng, 100m2, 30 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
330	Nguyễn Trung Dũng	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 220m2, 64 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
331	Nguyễn Văn Vệ	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 100m2, 30 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

332	Luong Thị Thúy	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 90m2, 24 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
333	Nguyễn Văn Chính	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 350m2, 60 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
334	Nguyễn Văn Bình	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 600m2, 163 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
335	Hoàng Công Thơm	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 100m2, 35 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
336	Hoắc Công Láng	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 100m2, 40 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
337	Hoàng Công Đoàn	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 100m2, 30 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

338	Hoàng Công Huân	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 180m2, 50 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
339	Nguyễn Văn Tuyên	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 200m2, 63 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
340	Hoàng Công Thuận	Núi Hiều, Quang Châu	6 tầng, 100m2, 26 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
341	Sái Quang Luyện	Tam Tầng, Quang Châu	6 tầng, 144m2, 37 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
342	Đào Văn Hà	Tam Tầng, Quang Châu	6 tầng, 100m2, 45 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
343	Nguyễn thị Mai	Tam Tầng, Quang Châu	6 tầng, 100m2,35 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

344	Nguyễn Tài Mừng	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	6 tầng, 700m2, 115 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
345	Nguyễn Tài Mừng	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên	6 tầng, 150m2, 40 phòng	x			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
346	Nhà trọ Tôm Anh	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/120 m2/32 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
347	Nhà trọ Văn Quý	TDP My Điền 2, Nénh	6 tầng/250 m2/61 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
348	Nhà trọ Thân Đức Long	TDP My Điền 2, Nénh	6 tầng/180 m2/27 phòng				X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
349	Nhà trọ Thanh Thảo	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/120 m2/32 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

350	Nhà trọ Anh Quốc	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/160 m2/39 phòng			x		x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
351	Nhà trọ Thắng Linh	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/72 m2/10 phòng			x		x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
352	Nhà trọ Ngô Văn Đáng	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/120 m2/39 phòng			x		x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
353	Nhà trọ Tuấn Lê	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/70 m2/16 phòng			x		x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
354	Nhà trọ Phí Văn Luật	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/72 m2/16 phòng	x				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
355	Nhà trọ Thân Thị Hồng	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/90 m2/24 phòng	x				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

356	Nhà trọ Phùng Văn Phú	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/72 m2/12 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
357	Nhà trọ Lê Xuân Hiệp	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/200 m2/37 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
358	Nhà trọ Phan Thị Lan	TDP My Điền 2, Nénh	6 tầng/72 m2/12 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
359	Nhà trọ Vũ Xuân Trường	TDP My Điền 2, Nénh	6 tầng/72 m2/16 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
360	Nhà trọ Hải Nam	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/72 m2/20 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
361	Nhà trọ Đoàn Nhâm	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/72 m2/9 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

362	Nhà trọ Phùng Văn Tú	TDP My Điền 2, Nénh	6 tầng/114 m2/33 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
363	Nhà trọ Thân Văn Đệ	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/35 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
364	Nhà trọ Minh Tài	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/160 m2/39 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
365	Nhà trọ Đỗ Quốc Hùng	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/160 m2/37 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
366	Nhà trọ Hà Vân	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/120 m2/34 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
367	Nhà trọ Tuấn Mến	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/160 m2/30 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

368	Nhà trọ Nguyễn Văn Vinh	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/23 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
369	Nhà trọ Định Hà	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/120 m2/22 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
370	Nhà trọ Đồng Huyền	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/16 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
371	Nhà trọ Ngô Thế Bộ	TDP My Điền 2, Nénh	4.5 tầng/250 m2/99 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
372	Nhà trọ Đoàn Duân	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/15 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
373	Nhà trọ Lê Văn Lộc	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/180 m2/47 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

374	Nhà trọ Ngô Văn Đoàn	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/40 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
375	Nhà trọ Hoàng Thị Lương	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/18 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
376	Nhà trọ Phùng Minh Quyết	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/150 m2/23 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
377	Nhà trọ Hoàng Văn Vượng	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/20 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
378	Nhà trọ Lương Văn Sang	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/58 m2/12 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
379	Nhà trọ Ngụy Phan Duy	TDP My Điền 2, Nénh	6 tầng/140 m2/32 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

380	Nhà trọ Phan Văn Thao	TDP My Điền 2, Nénh	6 tầng/220 m2/49 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
381	Nhà trọ Sơn Bình	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/120 m2/24 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
382	Nhà trọ Thân Văn Quyết	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/130 m2/12 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
383	Nhà trọ Thân Thị Nụ	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/80 m2/24 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
384	Nhà trọ Lập Phương	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/220 m2/28 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
385	Nhà trọ Khang Hằng	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/150 m2/43 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

386	Nhà trọ Thân Thị Oanh	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/200 m2/24 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
387	Nhà trọ Tiến Huệ	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/150 m2/31 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
388	Nhà trọ Hòa Nhâm	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/200 m2/44 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
389	Nhà trọ Thân Văn Tuyên	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/120 m2/30 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
390	Nhà trọ Thân Đức Ân	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/300 m2/55 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
391	Nhà trọ Vân Đạt	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/72 m2/18 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

392	Nhà trọ Thân Văn Dương	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/100 m2/21 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
393	Nhà trọ Chắc Thủy	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/120 m2/32 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
394	Nhà trọ Ngô Văn Quân	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/250 m2/61 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
395	Nhà trọ Tài Hoa	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/180 m2/27 phòng			x		x		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
396	Nhà trọ Đặng Xuân Hậu	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/120 m2/32 phòng			x		x		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
397	Nhà trọ Ngô Văn Hùng	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/160 m2/39 phòng			x		x		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

398	Nhà trọ Lê Văn Luật	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/72 m2/10 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
399	Nhà trọ Thân Thị Sen	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/120 m2/39 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
400	Nhà trọ Bùi Thị Hiền	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/72 m2/6 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
401	Nhà trọ Tuấn Yên	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/70 m2/16 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
402	Nhà trọ Nguyễn Thị Thuận	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/72 m2/16 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
403	Nhà trọ Thân Thị Yên	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/90 m2/24 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

404	Nhà trọ Lê Văn Đức	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/72 m2/12 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
405	Nhà trọ Lương Công Định	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/200 m2/37 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
406	Nhà trọ Phùng Minh Cường	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/72 m2/12 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
407	Nhà trọ Thân Văn Lợi	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/72 m2/16 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
408	Nhà trọ Nguyễn Văn Đăng	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/72 m2/20 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
409	Nhà trọ Thân Xuân Mạnh	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/72 m2/9 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

410	Nhà trọ Nguyễn Văn Quang	TDP My Điền 3, Nénh	6 tầng/114 m2/33 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
411	Nhà trọ Phùng Văn Phước	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/100 m2/35 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
412	Nhà trọ Hiền Hạnh	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/160 m2/39 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
413	Nhà trọ Phùng Thị Kiều Trang	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/160 m2/37 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
414	Nhà trọ Hải Lý	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/120 m2/34 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
415	Nhà trọ Kỳ Liệu	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/160 m2/30 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

416	Nhà trọ Quang Gái	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/200 m2/33 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
417	Nhà trọ Thân Văn Đồng	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/120 m2/22 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
418	Nhà trọ Tươi Ánh	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/100 m2/16 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
419	Nhà trọ Hùng Ánh	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/250 m2/39 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
420	Nhà trọ Hướng Đoàn	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/100 m2/15 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
421	Nhà trọ Nguyễn Thị Thái	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/180 m2/47 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

422	Nhà trọ Phương Dung	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/100 m2/40 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
423	Nhà trọ Nguyễn Thị Mơ	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/100 m2/18 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
424	Nhà trọ Phùng Văn Như	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/150 m2/23 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
425	Nhà trọ Bộ Bẩy	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/100 m2/20 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
426	Nhà trọ Hân Bé	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/58 m2/12 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
427	Nhà trọ Huấn Huê	TDP My Điền 3, Nénh	6 tầng/140 m2/32 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

428	Nhà trọ Lương Thị Vinh	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/220 m2/49 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động			
429	Nhà trọ Đại Hạnh	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/120 m2/24 phòng	x				x		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động			
430	Nhà trọ Huỳnh Nhung	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/130 m2/12 phòng	x				x		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động			
431	Nhà trọ Tới Quảng	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/80 m2/24 phòng						x	x	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
432	Nhà trọ Phùng Văn Năm	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/220 m2/28 phòng	x						x	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
433	Nhà trọ Tâm Phương	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/150 m2/43 phòng	x						x	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

434	Nhà trọ Nguyễn Văn Đương	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/200 m2/24 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
435	Nhà trọ Thân thị Liên	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/150 m2/31 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
436	Nhà trọ Mạc Văn Trường	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/200 m2/44 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
437	Nhà trọ Cương Nga	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/120 m2/30 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
438	Nhà trọ Tạ Nam Anh	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/300 m2/55 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
439	Nhà trọ Nam Tâm	TDP My Điền 3, Nénh	6 tầng/72 m2/18 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

440	Nhà trọ Thân Văn Nhân	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/21 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
441	Nhà trọ Nguyễn Văn Thanh	TDP Hoàng Mai 3, Nénh	5 tầng/120 m2/32 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
442	Nhà trọ Nguyễn Thị Phượng	TDP Hoàng Mai 3, Nénh	6 tầng/250 m2/61 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
443	Nhà trọ Nguyễn Đức Tuấn	TDP Hoàng Mai 3, Nénh	6 tầng/180 m2/27 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
444	Nhà trọ Huy Hòa	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/120 m2/32 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
445	Nhà trọ Đỗ Thị Hậu	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/160 m2/39 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

446	Nhà trọ Lê Văn Tàu	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/72 m2/10 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
447	Nhà trọ Khánh Quyết	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/120 m2/39 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
448	Nhà trọ Hoàng Văn Tảo	TDP Yên Ninh, Nénh	5 tầng/72 m2/6 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
449	Nhà trọ Đỗ Văn Kiên	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/70 m2/16 phòng				x		x	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
450	Nhà trọ Đỗ Quang Chung	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/72 m2/16 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
451	Nhà trọ Đỗ Văn Phong	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/90 m2/24 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

452	Nhà trọ Nguyễn Văn Đình	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/72 m2/12 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
453	nhà trọ Nguyễn Văn Đệ	TDP Hoàng Mai 3, Nénh	5 tầng/200 m2/37 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
454	nhà trọ Đỗ Văn Thúy	TDP Hoàng Mai 3, Nénh	6 tầng/72 m2/12 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
455	nhà trọ Đỗ Văn Huỳnh	TDP Phúc Lâm, Nénh	6 tầng/72 m2/16 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
456	Đỗ Quang Chung	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/72 m2/20 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
457	Nguyễn Văn Bình	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/72 m2/9 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

458	Nhà nghỉ trọ 66	My Điền 2, TT Nénh	6 tầng/114 m2/33 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
459	Nhà nghỉ Đoàn Trang	My Điền - Nénh	5 tầng/100 m2/35 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
460	Nhà trọ Huy Hoà	TDP Ninh Khánh, TT Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/39 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
461	Nhà trọ Hoàng Văn Tảo	TDP Ninh Khánh, TT Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/37 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
462	Nhà trọ Lê Văn Tấu	TDP Ninh Khánh, TT Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/34 phòng			x		x		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
463	Nhà trọ Khánh Quyết	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/160 m2/25 phòng	x				x		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

464	Nhà trọ Đỗ Thị Hậu	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/200 m2/33 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
465	Nhà trọ Thân Văn Dương	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/120 m2/22 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
466	Nhà trọ Chấn Thủy	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/100 m2/16 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
467	Nhà trọ Ngô Văn Quân	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/150 m2/29 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
468	Nhà trọ Lê Văn Luật	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/15 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
469	Nhà trọ Thân Thị Sen	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/180 m2/47 phòng				x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

470	Nhà trọ Nguyễn Thị Thuận	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/40 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
471	Nhà trọ Thân Thị Yên	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/18 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
472	Nhà trọ Lê Văn Đức	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/150 m2/23 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
473	Nhà trọ Lương Công Định	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/100 m2/20 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
474	Nhà trọ Thân Văn Lợi	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/140 m2/32 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
475	Nhà trọ Nguyễn Văn Đang	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/220 m2/49 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

476	Nhà trọ Thân Xuân Mạnh	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/120 m2/24 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
477	Nhà trọ Hiền Hạnh	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/130 m2/12 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
478	Nhà trọ Phùng Thị Kiều Trang	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/80 m2/24 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
479	Nhà trọ Hải Lý	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/220 m2/28 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
480	Nhà trọ Kỳ Liệu	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/150 m2/43 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
481	Nhà trọ Quang Gái	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/200 m2/24 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

482	Nhà trọ Hùng Ánh	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/150 m2/31 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
483	Nhà trọ Hướng Đoàn	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/200 m2/44 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
484	Nhà trọ Nguyễn Thị Thái	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/120 m2/30 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
485	Nhà trọ Nguyễn Thị Mơ	TDP My Điền 3, Nénh	6 tầng/300 m2/55 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
486	Nhà trọ Phùng Văn Như	TDP My Điền 3, Nénh	6 tầng/72 m2/18 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
487	Nhà trọ Hân Bé	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/100 m2/21 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

488	Nhà trọ Lương Thị Vinh	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/100 m2/18 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
489	Nhà trọ Đại Hạnh	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/150 m2/23 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
490	Nhà trọ Phùng Văn Năm	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/58 m2/12 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
491	Nhà trọ Nguyễn Văn Đương	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/140 m2/32 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
492	Nhà trọ Thân thị Liên	TDP My Điền 1, Nénh	6 tầng/220 m2/49 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
493	Nhà trọ Mạc Văn Trường	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/120 m2/24 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

494	Nhà trọ Tạ Nam Anh	TDP My Điền 1, Nénh	5 tầng/130 m2/12 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
495	Nhà trọ Nam Tâm	TDP My Điền 3, Nénh	5 tầng/80 m2/24 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
496	Nhà trọ Nguyễn Văn Thanh	TDP Hoàng Mai 3, Nénh	5 tầng/220 m2/28 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
497	Nhà trọ Nguyễn Thị Phương	TDP Hoàng Mai 3, Nénh	5 tầng/150 m2/43 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
498	Nhà trọ Nguyễn Đức Tuấn	TDP Hoàng Mai 3, Nénh	5 tầng/200 m2/24 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
499	Nhà trọ Huy Hòa	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/150 m2/31 phòng			x	x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

500	Nhà trọ Đỗ Thị Hậu	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/200 m2/44 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
501	Nhà trọ Lê Văn Tàu	TDP Ninh Khánh, Nénh	5 tầng/120 m2/30 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
502	Nhà trọ Đỗ Văn Phong	TDP Ninh Khánh, Nénh	6 tầng/300 m2/55 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
503	Nhà trọ Nguyễn Văn Đình	TDP Ninh Khánh, Nénh	6 tầng/72 m2/18 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
504	nhà trọ Nguyễn Văn Đệ	TDP Hoàng Mai 3, Nénh	5 tầng/100 m2/21 phòng								Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
505	nhà trọ Đỗ Văn Huỳnh	TDP Phúc Lâm, Nénh	5 tầng/72 m2/9 phòng	x							Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

506	Nguyễn Văn Bình	TDP Ninh Khánh, Nénh	6 tầng/114 m2/33 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
507	Nhà trọ Tài Anh	TDP My Điền 2, Nénh	5 tầng/100 m2/35 phòng	x			x			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
508	Nhà trọ Hoan Bắc	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên - Bắc Giang	5 tầng, 90m2/sàn, 21 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
509	Nhà trọ Cường Giang	Phúc Long - Tăng Tiến	5 tầng, 145m2/sà n, 38 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
510	Nhà trọ Ông Lâm	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 180m2/sà n, 25 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
511	Nhà trọ Linh Thư	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 104m2/sà n, 16 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

512	Nhà trọ Thân Thị Hòa (Hòa Thụ)	Phúc Long - Tầng Tiên - Việt Yên	5 tầng, 110 m ² /sàn, 35 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
513	Nhà trọ Thanh Nga (Bùi Thị Loan)	Phúc Long - Tầng Tiên - Việt Yên	5 tầng, 72m ² /sàn, 17 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
514	Nhà trọ Bình Duy Khiêm (Thân Văn Thái)	Phúc Long - Tầng Tiên - Việt Yên	6 tầng, 170m ² /sàn, 37 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
515	Nhà trọ TNT (Thân Văn Thống)	Phúc Long - Tầng Tiên - Việt Yên	5 tầng, 130m ² /sàn, 27 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
516	Nhà trọ Minh Định (Thân Văn Minh)	Khu đất mới Phúc Long, chùa - Tầng Tiên - Việt Yên	5 tầng, 72m ² /sàn, 20 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
517	Nhà trọ Linh Duyên (Nguyễn Thị Duyên)	Phúc Long - Tầng Tiên - Việt Yên	6 tầng, 90m ² /sàn, 28 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

518	Nhà trọ Nhật Nguyệt	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 105 m2/sàn, 16 phòng		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
519	Nhà trọ Ngọc Linh (thân quang linh)	Chùa - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 70m2/sàn, 12 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
520	Nhà trọ Quý Dương	Chùa - Tăng Tiến - Việt Yên	6 tầng, 120m2/sàn, 20 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
521	Nhà trọ Thân Văn Khoa (Minh)	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 90m2/sàn, 16 phòng		X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
522	Nhà trọ Đình Văn Thọ	Chùa - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 120m2/sàn, 30 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
523	Nhà trọ Thân Văn Hoan (thao)	Chùa - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 100m2/sàn, 28 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

524	Nhà trọ Thân Văn Ba (luận)	Thôn Bảy - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 100m2/sàn, 12 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
525	Nhà trọ Mừng Lan	Thôn Bảy - Tăng Tiến - Việt Yên	6 tầng, 240m2/sàn, 60 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
526	Nhà trọ Thanh Hậu	Thôn Bảy - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 110m2/sàn, 17 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
527	Nhà trọ Chung Dương	Thôn Bảy - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 175m2/Sàn, 42 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
528	Nhà trọ Sản Trang	Thôn Bảy - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 120 m2/sàn, 30 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
529	Nhà trọ Tin An	Thôn Bảy - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 60m2/sàn, 16 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

530	Nhà trọ Thân Thế Thành	Thôn Bầy - Tăng Tiến Việt Yên	5 tầng, 83m2/sàn, 23 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
531	Nhà trọ Thiệp Dược	Thôn Bầy - Tăng Tiến Việt Yên	6 tầng, 150m2/sàn, 35 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
532	Nhà trọ Lý Hà	Thôn Bầy - Tăng Tiến Việt Yên	5 tầng, 150m2/sàn, 39 phòng	X			X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
533	Nhà trọ Lương Hữu Sử	Thôn Bầy - Tăng Tiến Việt Yên	5 tầng, 100m2/sàn, 24 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
534	Nhà trọ N30	Thôn Chùa - Tăng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 82m2/sàn, 19 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
535	Nhà trọ Tuấn Linh	Thôn Chùa - Tăng Tiến-Việt Yên	6 tầng, 240m2/sàn, 65 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		

536	Nhà trọ Tuấn Cảnh	Thôn Chùa - Tầng Tiền-Việt Yên	5 tầng, 180m ² /sàn, 43 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
537	Nhà trọ hồng Nhung	Thôn Chùa - Tầng Tiền-Việt Yên	5 tầng, 90m ² /sàn, 16 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
538	Nhà trọ Phương Trang 1	Thôn Chùa - Tầng Tiền-Việt Yên	5 tầng, 220m ² /sàn, 50 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
539	Nhà trọ Thiên Ân	Thôn Chùa - Tầng Tiền-Việt Yên	5 tầng, 72m ² /sàn, 15 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
540	Nhà trọ SDC	Thôn Chùa - Tầng Tiền-Việt Yên	5 tầng, 225m ² /sàn, 40 phòng	X		X				Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động		
541	Nhà trọ Dương Văn Cao	Thôn Chiền, Nội Hoàng	04 tầng 100m ² /sàn			X				X		

542	Nhà trọ Thân Thị Hòa	Thôn Chiền, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
543	Nhà trọ Dương Thế Quán	Thôn Chiền, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
544	Nhà trọ Đặng Thị Thoa	Thôn Chiền, Nội Hoàng	05 tầng 190m2/sàn			X				X		
545	Nhà trọ Thân Thị Thu Thủy	Thôn Chiền, Nội Hoàng	05 tầng 100m2/sàn			X				X		
546	Nhà trọ Dương Thế Vụ	Thôn Chiền, Nội Hoàng	05 tầng 100m2/sàn			X				X		
547	Nhà trọ Dương Quốc Cường	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 180m2/sàn			X				X		
548	Nhà trọ Dương Văn Đông	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
549	Nhà trọ Nguyễn Trường Giang	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 200m2/sàn			X				X		
550	Nhà trọ Dương Văn Hào	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 130m2/sàn			X				X		

551	Nhà trọ Thân Văn Hường	Thôn Giá, Nội Hoàng	05 tầng 250m2/sàn			X				X		
552	Nhà trọ Hoàng Thị Lợi	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 180m2/sàn			X				X		
553	Nhà trọ Dương Hải Nam	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
554	Nhà trọ Thân Văn Phúc	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 85m2/sàn			X				X		
555	Nhà trọ Dương Văn Sinh	Thôn Giá, Nội Hoàng	05 tầng 100m2/sàn			X				X		
556	Nhà trọ Thân Văn Sơn	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 85m2/sàn			X				X		
557	Nhà trọ Dương Văn Sơn	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 240m2/sàn			X				X		
558	Nhà trọ Dương Văn Tâm	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
559	Nhà trọ Thân Văn Tâm	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		

560	Nhà trọ Thân Văn Thiện	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
561	Nhà trọ Dương Văn Thỏa	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
562	Nhà trọ Dương Thế Thuần	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 150m2/sàn			X				X		
563	Nhà trọ Thân Văn Thường	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
564	Nhà trọ Đỗ Thị Thủy	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 60m2/sàn			X				X		
565	Nhà trọ Dương Văn Toàn	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
566	Nhà trọ Thân Văn Trung	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
567	Nhà trọ Dương Thị Tuyết	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 100m2/sàn			X				X		
568	Nhà trọ Nguyễn Văn Bình	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 400m2/sàn			X				X		

569	Nhà trọ Dương Văn Viện	Thôn Giá, Nội Hoàng	05 tầng 93m2/sàn			X				X		
570	Nhà trọ Nguyễn Văn Huân	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 50m2/sàn			X				X		
571	Nhà trọ Thân Văn Chiến	Thôn Giá, Nội Hoàng	04 tầng 80m2/sàn			X				X		
572	Nhà trọ Dương Văn Bắc	Thôn Sy, Nội Hoàng	04 tầng 250m2/sàn			X				X		
573	Nhà trọ Dương Văn Trường Nam	Thôn Sy, Nội Hoàng	05 tầng 160m2/sàn			X				X		
574	Nhà trọ Lương Văn Quyền	Quyết Tiến, Tiên Phong	04 tầng 80m2/sàn			X				X		
575	Nhà trọ Nguyễn Văn Đức	Quyết Tiến, Tiên Phong	05 tầng 120m2/sàn			X				X		
576	Nhà trọ Thân Văn Hải	Quyết Tiến, Tiên Phong	04 tầng 80m2/sàn			X				X		
577	Nhà trọ Thân Văn An	Quyết Tiến, Tiên Phong	06 tầng 120m2/sàn			X				X		

578	Nhà trọ Nguyễn Văn Khiêm	Quyết Tiến, Tiên Phong	05 tầng 154m2/sàn			X				X		
579	Nhà trọ Nguyễn Thị Gám	Quyết Tiến, Tiên Phong	04 tầng 110m2/sàn			X				X		